

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МАЙСК»**

671636, Республика Бурятия, Курумканский район, п.Майский, ул. Ленина, 3. Тел: 98-3-37, факс 98-2-90

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16**

**от « 01 » февраля 2023 г.**

**«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях муниципального образования сельское поселение «Майск»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Майск», администрация муниципального образования сельское поселение «Майск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Майск» согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования сельское поселение «Майск», согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Майск», находящихся на водопроводных сетях поселения, результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации муниципального образования сельское поселение «Майск», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

3.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устраниению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования сельское поселение «Майск» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны

на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Обнародовать настоящее постановление путём размещения на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение «Майск» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования  
сельское поселение «Майск»**

**А.Б.Ринчинов**



## **ПРАВИЛА** **учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования сельское поселение «Майск» и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты муниципального образования сельское поселение «Майск», а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация муниципального образования сельское поселение «Майск», а также организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

### **2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12x12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введен под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

### **3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация муниципального образования сельское поселение «Майск», организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

#### **3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:**

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

### **4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится **не реже одного раза в пять лет.**

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы муниципального образования сельское поселение «Майск» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Майск», органа государственного пожарного надзора, организации

водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

## **5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Администрация муниципального образования сельское поселение «Майск», организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Майск» и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

## **6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачуку воды из колодцев;
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Утверждено  
постановлением муниципального образования  
сельское поселение «Майск»  
от «01» февраля 2023 г. № 16

**Перечень**  
**пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного**  
**водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов**  
**муниципального образования сельское поселение «Майск»**

№ п/п	Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения)	Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема)	Тип Водопроводной сети
1	2	3	4
1.	Водонапорная башня ул.Набережная, 1		
2.	Водонапорная башня ул.Юбилейная ,1		
3.	Сети летнего водопровода п.Майский		
4.	р.Баргузин ул.Набережная		
5.	Противопожарный резервуар МБОУ «Майская СОШ» ул.Ленина	50м <sup>3</sup>	
6.	Противопожарный резервуар ООО «Лесное» ул.Первомайская	50м <sup>3</sup>	
7.	Противопожарный резервуар ФГБУ ГПЗ «Джергинский» ул.Производственная	50м <sup>3</sup>	

Утверждено  
постановлением муниципального образования  
сельское поселение «Майск»  
от «01» февраля 2023 г. № 16

**АКТ**  
**проверки источников наружного**  
**противопожарного водоснабжения**

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

поселок Майский

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации муниципального образования сельское поселение «Майск», с одной стороны и представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с \_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года по \_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на водопроводных сетях населённых пунктов муниципального образования сельское поселение «Майск».

**Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):**

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов)		
2.	Обнаружено неисправных пожарных гидрантов (водоемов)		
3.	Исправлено гидрантов (водоемов)		
4.	Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов)		

**Неисправные пожарные гидранты (водоемы):**

№ п/п	№ ПГ (ПВ)	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примеча ние
1.					
2.					
3.					

**Исправные пожарные гидранты (водоемы):**

№ п/п	№ ПГ (ПВ)	Адрес	Ведомственная принадлежность	Примеча ние
1.				
2.				

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации муниципального образования сельское поселение  
«Майск»

М.П.

Представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_

М.П.